

## ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

### Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження – 30.10.2023
2. Адреса розташування об'єкта – м.Бердичів, площа Соборна, 23
3. Форма власності - комунальна
4. Найменування послуги – адміністративні послуги
5. Особа, яка проводила обстеження – Бабій Олександр Сергійович
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) 0975514600

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|--|--------------------------------------|----------|
|--|--------------------------------------|----------|

1. Шляхи руху до будівлі:
  - 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди так
  - 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності так Відсутні дорожні знаки
  - 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра так
  - 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра так

|  |     |
|--|-----|
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   |     |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   |     |
| 29) за визначеній потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті  | Так |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах   | Ні  |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм   |     |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, пороги тощо) | Так |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку  | Ні  |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху  | Ні  |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра   | Так |
| 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра  | Так |
| 37) шляхи евакуації з доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  | Так |
| 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи   |     |

руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху      Ні

#### 4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організацій, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА      Ні

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки      Ні

#### Серед працюючих кількість осіб

|        | Усього осіб з інвалідністю | пересуваються на кріслах колісних | З них             |                    |                      |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|        |                            |                                   | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
| Усього | -                          | -                                 | -                 | -                  | -                    |
| з них  |                            |                                   |                   |                    |                      |
| жінки  | -                          |                                   |                   |                    |                      |

#### Серед відвідуванів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|  | Усього осіб з інвалідністю | пересуваються на кріслах колісних | З них             |                    |                      |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |                            |                                   | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  |                            |                                   |                   |                    |                      |
|  |                            |                                   |                   |                    |                      |

---

Усього  
з них жінки

Підсумки \_\_\_\_\_ \*

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80—89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта КП РМ КРЕП

“30” жовтня 2023 р.