

Додаток 1  
до Порядку

**ІНФОРМАЦІЯ  
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня  
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

**Управління сім'ї та соціального захисту населення Бердичівської міської ради**

1. Дата проведення обстеження 17.08.2023
2. Адреса розташування об'єкта: м. Бердичів, вул. Семенівська, 3
3. Форма власності: комунальна
4. Найменування послуги: надання послуг соціального характеру
5. Особа, яка проводила обстеження: Харитонова Олеся Вікторівна, заступник начальника управління з гуманітарних питань управління сім'ї та соціального захисту населення Бердичівської міської ради
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти): 0973472662, uszn@berdychiv-rada.gov.ua

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:
  - 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди      так
  - 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності      так      Місця не позначені
  - 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра      так      Без хвіртки
  - 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра      ні

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	так	
6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	так	
7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	Поручні відсутні
8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	
9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні	
10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	ні	
<b>2. Вхідна група:</b>		
1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	так	візуально
2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	-	-
3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	-
4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	-	-

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні	
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	-	
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше як 0,9 метра	ні	Ширина дверних отворів 0,73 м
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	До 0,05 м
9) кути порогів заокруглені	ні	
10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра – 0,05-0,1 метра, вертикальної – 0,03-0,05 метра)	ні	
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	-	
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так	Майданчик перед входом
13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	ні	
14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	-	
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони про дубльовані пандусом	-	Сходи відсутні
2) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	
3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	-	

4) двері об лаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	ні	
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	-	
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	ні	0.75
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	
8) кути порогів заокруглені	так	
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра – 0,05-0,1 метра, вертикальної – 0,03-0,05 метра)	-	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	ні	
11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	так	
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	Тільки перший поверх
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	-	
14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	-	
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	-	
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, 4ро дубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	-	

- 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху -
- 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху -
- 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра -
- 20) висота розташування зовнішньої кнопки викиду та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площини -
- 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю ні
- 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) -
- 23) окрім санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху -
- 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги -
- 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю -
- 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю -
- 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю -
- 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю ні
- 29) за визначені потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти так
- 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах так візуально
- 31) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає так

**вимогам санітарних норм**

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	так
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	так
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	так
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	так
36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	так
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так
38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так
39) пристройі сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні
<b>4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:</b>	
1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА	ні
2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	так

Серед працюючих кількість осіб

Усього осіб з інвалідніст ю	З них			
	пересуваю ться на кріслах колісних	з порушен ням зору	з порушення м слуху	мають інші порушення
Усього	-	-	-	-

з них жінки

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Усього осіб з інвалідніст ю	З них			
	пересуваю ться на кріслах колісних	з порушен ням зору	з порушення м слуху	мають інші порушення
Усього	1043			

з них жінки

Підсумки \_\_\_\_\_ об'єкт має часткову бар'єрність \*

\*

Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакuaцiйним виходом. Такий об'єкт має вхiдну групу в рiвень з пiдлогою (або нормативний пандус чи пiдйомник), ширину всiх дверей не менше 90 сантиметрiв, лiфт або пiдйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних, санiтарно-гiгiєнiчну кiмнату iз допомiжними поручнями бiля унiтазу, призначenu для вiдвiдуvачiв обох статей, тактильнi напрaвляючи та одну мнемосхему при входi; об'єкт має часткову безбар'єрнiсть. Людина, яка користується крiслом колiсним або є незрячою, може самостiйно зайди на об'єкт та вiльно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхiдну групу в рiвень з пiдлогою (чи нормативний пандус (або його кут має вiдхилення вiд нормативного не бiльш як на 10 вiдсоткiв), ширину всiх дверей або бiльшостi 80-89 сантиметрiв, лiфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних, санiтарно-гiгiєnичну кiмнату iз допомiжними поручнями бiля унiтазу, що призначена для вiдвiдуvачiв; об'єкт є бар'єрним. Всi iншi об'єкти, крiм тих, що належать до першого та другого рiвня.

Управитель об'єкта

Начальник управління сімї та  
соціального захисту населення  
Бердичівської міської ради

"\_\_\_" 20 р.

Нatalia OMELIANCHUK