

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності**  
**об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю**

**Загальна інформація про об'єкт**

1. Дата обстеження: 26.08. 2024 року  
 Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю від 10.12.2020 року.
2. Назва закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради
3. Адреса розташування об'єкта: 13300 Житомирська обл. м. Бердичів вул.. Європейська 52.
4. Форма власності: Комунальна, Житомирська обласна рада.
5. Найменування послуги: медична допомога
6. Особа, яка проводила обстеження:  
 ФОП Расквасов Ю.А.
7. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти): м. Житомир, вул. Космонавтів, буд. 44, кв.1.ЄДРПОУ 2419707890

|    | <b>Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю</b>                                                                                                                                  | <b>Відпові<br/>да-<br/>льність<br/>критері<br/>ям (так<br/>або ні)</b> | <b>При-мітка</b> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | <b>Шляхи до будівлі:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                  |
|    | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 м від входу до будівлі або споруди   | так                                                                    |                  |
|    | 2) таких місць не менш як 10% загальної кількості (але не менш як одне місце), місця, позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності.                               | так                                                                    |                  |
|    | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки ( у разі їх наявності) становить не менше 0,9м                                                                                                               | так                                                                    |                  |
|    | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 м                                                                                                                                                             | так                                                                    |                  |
|    | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) | так                                                                    |                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|          | 6) у разі наявності на прилеглій території або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | так |  |
|          | 7) нахил пандуса становить не більше як 8% (на 1м довжини не більше 8 см підйому), вздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 м (як вгорі так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | так |  |
|          | 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | так |  |
|          | 9) система засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)                                                                                                                                                          | так |  |
|          | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи – напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | так |  |
| <b>2</b> | <b>Вхідна група :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |
|          | 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо                                                                                                                                                                                                                       | так |  |
|          | 2) у разі наявності на вході до будівлі та споруди сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | так |  |
|          | 3) нахил пандуса становить не більше як 8% (на 1м довжини не більше 8 см підйому), вздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 м (як вгорі так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | так |  |
|          | 4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | так |  |
|          | 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | так |  |
|          | 6) за наявності прозорих дверних фасадних конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | так |  |
|          | 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | так |  |
|          | 8) за наявності порога висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | так |  |
|          | 9) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | так |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|          | 10) на першу – останню сходинки, пороги інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра 0,05 – 0,1 метра, вертикальної 0,03-0,05 метра)                                                                                                                                                                                                                                     | так |  |
|          | 11) розміри в плані тамбура (в разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | так |  |
|          | 12) майданчик перед входом а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | так |  |
|          | 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0, 015м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході                                                                                                                                                                                                                                             | так |  |
|          | 14) У разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | так |  |
| <b>3</b> | <b>Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надаються послуги, допоміжні приміщення:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
|          | 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів, вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | так |  |
|          | 2) нахил пандуса становить не більше як 8% (на 1м довжини не більше 8 см підйому), вздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 м (як вгорі так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | так |  |
|          | 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | так |  |
|          | 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | так |  |
|          | 5) за наявності прозорих дверних фасадних конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | так |  |
|          | 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | так |  |
|          | 7) за наявності порога висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | так |  |
|          | 8) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | так |  |
|          | 9) на першу – останню сходинки, пороги інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра 0,05 – 0,1 метра, вертикальної 0,03-0,05 метра)                                                                                                                                                                                                                                      | так |  |
|          | 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | так |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| інформування (зокрема тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відео зв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку) що відповідають вимогам державних стандартів |     |  |
| 11) у приміщенні відсутні предмети, перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | так |  |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником, тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання                                                                                                                                                                                       | так |  |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | так |  |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень з підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | так |  |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ні  |  |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта продубльовані в тактильному вигляді та шрифтом Брайля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  |  |
| 17) ліфт обладнаний функцією голосового повідомлення номера поверху                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ні  |  |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка з номером поверху                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ні  |  |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | так |  |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100мм від підлоги кабіни і поверхової площадки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | так |  |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | так |  |
| 22) у туалетах загального користування (в разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром півтора метра)                                                                                                                                                                                        | так |  |

|                                                                                                                                                                                                 |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушенням зору та слуху                                       | ні  |  |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги                                                                                                                | так |  |
| 25) шляхи-напрями доступні та безпечні для осіб з інвалідністю позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                       | так |  |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                               | так |  |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                         | так |  |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів доступний для осіб з інвалідністю позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                | так |  |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації, орієнтуванню на об'єкті                                                                   | так |  |
| 30) відповідна схема виконана в доступних візуально-тактильно формах                                                                                                                            | так |  |
| 31) в приміщенні, де надаються послуги, в допоміжних приміщеннях, на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм                                       | так |  |
| 32) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю немає предметів, перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги, тощо) | так |  |
| 33) ширина шляху руху в коридорах приміщення, галереях, на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як півтора метра під час руху в одному напрямку                                    | так |  |
| 34) ширина шляху руху в коридорах приміщення, галереях, на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху                                                      | так |  |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш ніж 1,2 метра                                                                                                                   | так |  |
| 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція) а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 м                                                     | так |  |
| 37) шляхи евакуацій є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед, осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                | так |  |
| 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед, осіб, які                                                                                      | так |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|          | пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |
|          | 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю насамперед, осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                                                                                                      | ні  |  |
| <b>4</b> | <b>Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
|          | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті є доступними для користувачів з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C(WCAG) 20» не нижче рівня AA | так |  |
|          | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки                                                                                                                      | так |  |

### Кількість осіб серед працюючих

|             |     | Усього осіб з інвалідністю | З них                              |                   |                    |                      |
|-------------|-----|----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|             |     |                            | пересувають ся на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
| Усього      | 204 | 29                         | 0                                  | 0                 | 0                  | 29                   |
| З них жінки | 175 | 21                         | 0                                  | 0                 | 0                  | 21                   |

### Кількість осіб серед відвідувачів, клієнтів (пацієнтів) з початку 2024 року

|                |      | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|----------------|------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                |      |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
| Усього         | 5284 | 545                        | 210                               | 108               | 74                 | 153                  |
| З них чоловіки | 4716 | 507                        | 210                               | 93                | 66                 |                      |
| З них жінки    | 568  | 38                         | 0                                 | 15                | 8                  | 15                   |

### Підсумки:

Об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. На протязі всього періоду лікування з кожним пацієнтом, який пересувається коляскою, або з порушенням зору чи слуху, в супроводі обов'язково є медичний персонал. Об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою, нормативний пандус чи підйомник, ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, обладшований ліфтами для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, має санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході.

Керівник закладу

« 26 » 08 2024 року

