

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності
об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

- 1. Дата обстеження: 19 08 2024__ року
- 2. Назва закладу: КНП «БМЛ» Бердичівської міської ради,
- 3. Адреса розташування об'єкта: Житомирська обл., Бердичівська територіальна громада , м.Бердичів, вул.Житомирська, 42
- 4. Форма власності: комунальна
- 5. Найменування послуги: поліклініка
- 6. Особа, яка проводила обстеження: Ю.В.Яремчук
- 7. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти): т.0962662264

	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідальність критеріям (так або ні)	Примітка
1.	Шляхи до будівлі:		
	1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 м від входу до будівлі або споруди	так	
	2) таких місць не менш як 10% загальної кількості (але не менш як одне місце), місця, позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності.	так	
	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9м	так	
	4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 м	так	
	5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	так	
	6) у разі наявності на прилеглій території або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	так	Шляхи доступні
	7) нахил пандуса становить не більше як 8% (на 1м	так	

	довжини не більше 8 см підйому), вздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 м (як вгорі так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання		
	8) всі сходи в межах одного маршру однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	так	
	9) система засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	так	
	10) міжнародним символом доступності позначено шляхи – напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	так	
2	Вхідна група :		
	1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	так	
	2) у разі наявності на вході до будівлі та споруди сходів вони продубльовані пандусом	так	встановлено підйомник
	3) нахил пандуса становить не більше як 8% (на 1м довжини не більше 8 см підйому), вздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 м (як вгорі так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	
	4) всі сходи в межах одного маршру однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	так	
	5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»	так	
	6) за наявності прозорих дверних фасадних конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	так	
	7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9	так	

	метра		
	8) за наявності порога висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	
	9) кути порогів заокруглені	так	
	10) на першу – останню сходинки, пороги інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра 0,05 – 0,1 метра, вертикальної 0,03-0,05 метра)	так	
	11) розміри в плані тамбура (в разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	так	
	12) майданчик перед входом а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так	
	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0, 015м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	так	
	14) У разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1м	-	Турнікети відсутні
3	Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надаються послуги, допоміжні приміщення:		Пацієнти пересуваються в супроводі персоналу
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів, вони продубльовані пандусом	-	Прийом МГН проводиться на I поверсі
	2) нахил пандуса становить не більше як 8% (на 1м довжини не більше 8 см підйому), вздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 м (як вгорі так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	
	3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	так	
	4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»	так	

	5) за наявності прозорих дверних фасадних конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	так	
	6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра	так	
	7) за наявності порога висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	
	8) кути порогів заокруглені	так	
	9) на першу – останню сходинки, пороги інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра 0,05 – 0,1 метра, вертикальної 0,03-0,05 метра)	так	
	10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відео зв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку) що відповідають вимогам державних стандартів	так	
	11) у приміщенні відсутні предмети, перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю.	так	
	12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником, тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	так	
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень з підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	так	
	15) номери поверхів, зазначені на кнопках намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	так	
	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта продубльовані в тактильному вигляді та шрифтом Брайля	так	

	17) ліфт обладнаний функцією голосового повідомлення номера поверху		I поверх
	18) навпроти дверей ліфта наявна табличка з номером поверху		I поверх
	19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра		I поверх
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100мм від підлоги кабіни і поверхової площадки		I поверх
	21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	так	
	22) у туалетах загального користування (в разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та\або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром півтора метра)	так	
	23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушенням зору та слуху	ні	
	24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні	
	25) шляхи-напрями доступні та безпечні для осіб з інвалідністю позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	
	26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	
	27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	
	28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів доступний для осіб з інвалідністю позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	
	29) за визначеної потреби на вході/виході встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації, орієнтуванню на об'єкті	так	
	30) відповідна схема виконана в доступних візуально-тактильних формах	так	
	31) в приміщенні, де надаються послуги, в допоміжних приміщеннях, на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	так	
	32) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю немає предметів, перепон	так	

	(горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги, тощо)		
	33) ширина шляху руху в коридорах приміщення, галереях, на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як півтора метра під час руху в одному напрямку	так	
	34) ширина шляху руху в коридорах приміщення, галереях, на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	так	
	35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш ніж 1,2 метра	так	
	36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція) а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 м	так	
	37) шляхи евакуацій є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед, осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так	
	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед, осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так	
	39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю насамперед, осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так	
4	Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:		
	1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті є доступними для користувачів з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/TEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C(WCAG) 20» не нижче рівня AA	так	
	2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	так	

Серед працюючих кількість осіб

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересувають ся на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього		21	0	8	6	7
З них жінки		17	0	5	6	6

Серед відвідувачів(клієнтів) тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього		267	11	120	28	108
З них жінки		155	4	70	13	68

Підсумки

Об'єкт є: безбар'єрним

безбар'єрним

людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході

частково безбар'єрним

Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

бар'єрним

Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня

Керівник закладу  К.В. Гінгуляк
(П.І.Б.)

« 19 » 08 2024 року