




ВІДДІЛ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ІНСТРУКЦІЇ ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ОСІБ



У разі можливості перебування на об'єкті осіб з інвалідністю та інших маломобільних осіб на об'єкті в інструкціях про заходи пожежної безпеки додатково передбачається порядок дій і шляхи евакуації цих осіб (відповідно до всіх можливих патологій), у якому міститься інформація щодо:

- ➔ наявності системи оповіщення про надзвичайні ситуації з візуальною (для осіб із порушенням слуху) та звуковою (для осіб із порушенням зору) подачею інформації;
- ➔ необхідної чисельності людей для надання послуги фізичного супроводу під час евакуації маломобільних осіб;
- ➔ наявності кваліфікованого персоналу, навченого технікам та методикам безпечного супроводу маломобільних осіб;
- ➔ можливості/неможливості самостійного пересування маломобільних осіб без сторонньої допомоги вниз сходами;
- ➔ відстані, а також кількості прольотів сходів, яку маломобільні особи можуть проходити без сторонньої допомоги;
- ➔ можливості/неможливості маломобільних осіб самостійно продовжити та закінчити евакуацію, якщо допомога буде надана тільки на складному відрізку шляху;
- ➔ кількості зупинок, які за необхідності потрібно зробити маломобільним особам, щоб відпочити для продовження евакуації;
- ➔ засобів індивідуальної мобільності, які маломобільні особи можуть самостійно використовувати під час евакуації (крісло колісне, палиця, милиці, ходунки, палиця тактильна (біла тростина));
- ➔ максимальної відстані від місця можливого перебування маломобільних осіб до найближчого місця безпеки;
- ➔ наявності допоміжних пристроїв на шляхах евакуації (поручні, пандуси, пожежні ліфти);
- ➔ місцезнаходження крісел колісних для евакуації (за необхідності) та видів керування (з електроприводом чи ручне);
- ➔ розташування найкоротшого безпечного шляху до виходу, інших шляхів (пандусів) евакуації маломобільних осіб.



ВІДДІЛ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ