

# Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

**КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів благоустрою**

---

**Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення**

---

**Назва об'єкта фізичного оточення**

Дитячий ігровий майданчик вул. Козацька, 58

**Тип об'єкта фізичного оточення**

дитячі майданчики (у т.ч. інклюзивні дитячі майданчики)

---

**Адреса розташування:**

**область**

Житомирська обл.

**район**

Бердичівський

**територіальна громада**  
Бердичівська

**тип населеного пункту**  
місто

**назва населеного пункту**  
м. Бердичів

**назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо**  
вул. Козацька,

**номер**  
58

**координати**  
49.89887764323768, 28.561495482702487

---

**Форма власності**  
комунальна

**Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта**  
(04143)42359, ел.адреса: mkvgrep7@gmail.com

**Площа (метрів квадратних)**  
40

**Посилання на фото- та відеоматеріали**  
<https://photos.google.com/search/CgAiCgoAEgYKBHICcgAowtfdsozw/photo/AF1QipMzIJ2A51psQmFbrfQ8k5Rrw7UDQdiyr54LC8IB>

**Дата проведення оцінки**  
20.08.2025

**ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію**  
майстер ділянки, Алексєєва О.О.

**Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації**  
ел.адреса: mkvgrep7@gmail.com

---

## **Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення**

---

### **1. Пішохідні доріжки:**

---

**1) ширина пішохідних доріжок із зустрічними рухом становить не менше ніж 1,8 метра**

Критичність висока

Ні

---

**2) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)**

Критичність висока

Ні

---

**3) покриття пішохідних доріжок по всій довжині рівне, без вибоїн (без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)**

Ні

---

**4) у разі наявності пішохідних доріжок з природного ґрунтового покриття воно утримане для зручного пересування осіб з інвалідністю у кріслі колісному**

Ні

---

**5) межі доріжки чітко позначені рельєфною контрастною смугою для безпечного пересування нею осіб з порушенням зору**

Ні

---

**6) уздовж пішохідної доріжки наявні зовнішні стандартні тактильні направляючі: бордюрний камінь, газон, пішохідна доріжка, яка має з одного чи двох боків різне за фактурою покриття із стандартних матеріалів, комбіноване покриття, коли на пішохідних шляхах покладені різні типи тротуарної плитки, бруківки, асфальту, що відрізняються тактильно і за кольором**

Критичність висока

Ні

---

**7) у разі відсутності стандартних тактильних направляючих уздовж пішохідної доріжки облаштована направляюча тактильна смуга, що позначає маршрут, має початок і кінець**

Критичність висока

Ні

---

**8) водостоки на тротуарах закриті решіткою із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить не більше ніж 1,5 сантиметра**

Ні

---

**9) на пішохідних переходах із тротуарів і пішохідних доріжок наявний пологий з'їзд із уклоном не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому) до пішохідних переходів (урівень із дорогою), пониження бортового каменю**

Критичність висока

Ні

---

**10) облаштована попереджувальна тактильна смуга на всю ширину пішохідних переходів, на якій відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби)**

Критичність висока

Ні

---

## **2. Відкриті сходи і пандуси:**

---

**1) відкриті сходи на пішохідних шляхах продубльовано пандусами**

Критичність висока

Ні

---

**2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у проясненні, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз)**

Критичність висока

Ні

---

**3) усі відкриті сходи на пішохідних шляхах у межах одного маршу повинні бути однаковими за формою, шириною і висотою підйому сходинок**

Ні

---

**4) поодинокі сходинок відкритих сходів замінені пандусами**

Критичність висока

Ні

---



**5) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)**

Критичність висока

Ні

---

**6) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга**

Критичність висока

Ні

---

**3. Майданчики для відпочинку:**

---

**1) майданчики для відпочинку розміщені не рідше ніж через кожних 100 метрів пішохідної доріжки**

Критичність висока

Ні

---

**2) довжина майданчика не менше ніж 1,2 метра, розрахована на розміщення як мінімум 1 лави, 2 урн, а також місця для крісла колісного (вільний простір завширшки не менше ніж 0,85 метра поруч із лавою)**

Критичність висока

Ні

---

**3) відстань від зовнішнього краю сидіння лави та розташування урни до пішохідного шляху становить не менше ніж 0,6 метра**

Ні

---

**4) на майданчиках відпочинку встановлені лави, з яких не менше ніж 50 відсотків із можливістю спертися спиною, урни пофарбовані в яскраві контрастні кольори**

Критичність висока

Ні

---

**5) місця розташування скульптур, фонтанів та інших архітектурних елементів не заважають пересуванню маломобільних груп населення вздовж основних напрямків руху, підходи до місць розташування архітектурних елементів повинні бути позначені тактильними елементами доступності, добре освітлені**

Критичність висока

Ні

---

**6) проїзд до розташування скульптур, фонтанів та інші архітектурних елементів, розташування таких об'єктів має відповідати можливостям маневрування кріслом колісним (наявний вільний простір завширшки та завдовжки становить не менше ніж 1,5 метра)**

Критичність висока

Ні

---

**7) наявні стенди, табло, на яких візуально, тактильно або в аудіо-форматі відображена інформація про розташування основних об'єктів, зокрема громадських вбиралень**

Ні

---

**8) громадські вбиральні облаштовані із універсальною кабіною для маломобільних груп населення та пеленальним столиком**

Критичність висока

Ні

---

**9) на території парків і скверів житлових районів розміщено комплексні інклюзивні ігрові та спортивно-ігрові майданчики загального користування**

Критичність висока

Ні

---

**10) місця виходу тварин позначені та обладнані спеціальними урнами**

Ні

---

**4. Велосипедні доріжки (за наявності):**

(за наявності)

---

**1) велосипедна доріжка конструктивно відокремлена від пішохідних шляхів**

Ні

---

**2) ширина велосипедних смуг і доріжок становить від 1,5 метра**

Ні

---

**3) покриття доріжки рівне без вибоїн, доріжка вільна від бордюрів, сходинок, актипаркувальних стовпчиків, клумб, тимчасових споруд тощо**

Ні

---

#### **4) обладнані місця для паркування велосипедів**

Ні

---

#### **Висновок**

об'єкт є бар'єрним